**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**
**Odjel za zdravstvenu ekologiju**
**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospić, 25.9.2026.

# Analitičko izvješće br. V 3095/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

| | |
|---|---|
| Ur. broj: | V-650-26 |
| Naziv uzorka: | **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza)** |
| Vrsta uzorka: | VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU |
| Datum uzorkovanja: | 11.9.2026. 08:55 |
| Početak analize: | 11.9.2026. Završetak analize: 14.9.2026 |
| Lokacija: | Obiteljska kuća Ivančević, Zalužnica 44, VRHOVINE |
| Vrsta analize: | Prema Pravilniku |

Uzorci su dostavljeni 11.9.2026. 14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
Uzorkovao: Jakov Starčević

## Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4:Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing

Dostaviti:
1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| **Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv analize | Metoda | Mjerna jedinica | MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| **3095. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza)** | | | | | | |
| Temperature vode | SM 2550 B | °C | ≤ 25 | 18,7 | | Da |
| Boja*** | SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt | ≤ 20 | < 2 | - | Da |
| Miris | SM 4500 C | opisno | Bez | bez | | Da |
| Okus | SM 2160 B | opisno | Bez | bez | | Da |
| pH*** | HRN ISO 10523:2012* | pH jedinica | 6,5 - 9,5 | 7,8 | ±1,4 | Da |
| Pri temperaturi od 23,7ºC | | | | | | |
| Električna vodljivost*** | HRN EN 27888:2008* | µS/cm pri 20°C | ≤ 2500 | 485 | ±11,64 | Da |
| Slobodni rezidualni klor | SM 4500 G | mg/L Cl2 | ≤ 0,5 | 0,05 | | Da |
| Mutnoća*** | HRN EN ISO 7027:2001* | °NTU | ≤ 4 | 0,26 | ±0,018 | Da |
| Utrošak KMnO4*** | HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 | ≤ 5 | < 0,28 | - | Da |
| Kloridi*** | HRN ISO 9297:1998* | mg/L Cl- | ≤ 250 | 6,03 | ±0,9648 | Da |
| Amonijak*** | HRN ISO 7150-1:1998* | mg/L N | ≤ 0,4 | < 0,01 | - | Da |
| Nitrati | SM 4500 - NO3 C | mg/L N | ≤ 11 | 0,517 | | Da |
| Nitriti*** | HRN EN 26777:1998* | mg/L N | ≤ 0,15 | < 0,002 | - | Da |
| Ukupni koliformi | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 22°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 36°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Enterokoki | HRN EN ISO 7899 - 2:2000 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Pseudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |

**-kraj Ispitnog izvještaja-**

| ZZJZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE | **Broj izvještaja: V 3095/26** | 25.9.2026 |
|---|---|---|

**REKAPITULACIJA TROŠKOVA**

Račun ispostaviti:

**LIČKE VODE d.o.o. OIB: 90077579259**

53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Lokacija: Obiteljska kuća Ivančević, Zalužnica 44, VRHOVINE

| **Odsjek** | Cijena |
|---|---|
| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja | 0,00 € |
| **SVEUKUPNO:** | **0,00 €** |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**
**Odjel za zdravstvenu ekologiju**
**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospić, 25.9.2026.

# Analitičko izvješće br. V 3096/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-650-26
Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza + nusprodukti dezinfekcije)**
Vrsta uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU
Datum uzorkovanja: 11.9.2026. 09:20
Početak analize: 11.9.2026. Završetak analize: 14.9.2026
Lokacija: Zgrada Općine Vrhovine, Senjska 48, VRHOVINE
Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 11.9.2026. 14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
Uzorkovao: Jakov Starčević

## Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4:Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing

Dostaviti:
1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| **Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv analize | Metoda | Mjerna jedinica | MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| **3096. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza + nusprodukti dezinfekcije)** | | | | | | |
| Temperature vode | SM 2550 B | °C | ≤ 25 | 19,6 | | Da |
| Boja*** | SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt | ≤ 20 | < 2 | - | Da |
| Miris | SM 4500 C | opisno | Bez | bez | | Da |
| Okus | SM 2160 B | opisno | Bez | bez | | Da |
| pH*** | HRN ISO 10523:2012* | pH jedinica | 6,5 - 9,5 | 7,8 | ±1,4 | Da |
| Pri temperaturi od 23,5ºC | | | | | | |
| Električna vodljivost*** | HRN EN 27888:2008* | µS/cm pri 20°C | ≤ 2500 | 483 | ±11,592 | Da |
| Slobodni rezidualni klor | SM 4500 G | mg/L Cl2 | ≤ 0,5 | 0,05 | | Da |
| Mutnoća*** | HRN EN ISO 7027:2001* | °NTU | ≤ 4 | 0,27 | ±0,019 | Da |
| Utrošak KMnO4*** | HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 | ≤ 5 | < 0,28 | - | Da |
| Kloridi*** | HRN ISO 9297:1998* | mg/L Cl- | ≤ 250 | 5,6 | ±0,896 | Da |
| Amonijak*** | HRN ISO 7150-1:1998* | mg/L N | ≤ 0,4 | < 0,01 | - | Da |
| Nitrati | SM 4500 - NO3 C | mg/L N | ≤ 11 | 0,526 | | Da |
| Nitriti*** | HRN EN 26777:1998* | mg/L N | ≤ 0,15 | < 0,002 | - | Da |
| Ukupni koliformi | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 22°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 36°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Enterokoki | HRN EN ISO 7899 - 2:2000 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Pseudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |

**-kraj Ispitnog izvještaja-**

## REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

**LIČKE VODE d.o.o. OIB: 90077579259**

53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Lokacija: Zgrada Općine Vrhovine, Senjska 48, VRHOVINE

| **Odsjek** | Cijena |
|---|---|
| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja | 0,00 € |
| **SVEUKUPNO:** | **0,00 €** |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**
**Odjel za zdravstvenu ekologiju**
**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospić, 25.9.2026.

# Analitičko izvješće br. V 3097/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ur. broj: | V-650-26 | | |
| Naziv uzorka: | **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza + parametri od značaja)** | | |
| Vrsta uzorka: | VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU | | |
| Datum uzorkovanja: | 11.9.2026. 09:50 | | |
| Početak analize: | 11.9.2026. | Završetak analize: | 14.9.2026 |
| Lokacija: | Vodosprema Vrhovine, VRHOVINE | | |
| Vrsta analize: | Prema Pravilniku | | |

Uzorci su dostavljeni 11.9.2026. 14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
Uzorkovao: Jakov Starčević

**Izjava o sukladnosti:**
Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4:Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing




Dostaviti:
1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| **Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv analize | Metoda | Mjerna jedinica | MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| **3097. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza + parametri od značaja)** | | | | | | |
| Temperature vode | SM 2550 B | °C | ≤ 25 | 15,5 | | Da |
| Boja*** | SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt | ≤ 20 | < 2 | - | Da |
| Miris | SM 4500 C | opisno | Bez | bez | | Da |
| Okus | SM 2160 B | opisno | Bez | bez | | Da |
| pH*** | HRN ISO 10523:2012* | pH jedinica | 6,5 - 9,5 | 7,8 | ±1,4 | Da |
| Pri temperaturi od 23,5ºC | | | | | | |
| Električna vodljivost*** | HRN EN 27888:2008* | µS/cm pri 20°C | ≤ 2500 | 481 | ±11,544 | Da |
| Slobodni rezidualni klor | SM 4500 G | mg/L Cl2 | ≤ 0,5 | 0,06 | | Da |
| Mutnoća*** | HRN EN ISO 7027:2001* | °NTU | ≤ 4 | 0,33 | ±0,023 | Da |
| Utrošak KMnO4*** | HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 | ≤ 5 | < 0,28 | - | Da |
| Kloridi*** | HRN ISO 9297:1998* | mg/L Cl- | ≤ 250 | 5,39 | ±0,8624 | Da |
| Amonijak*** | HRN ISO 7150-1:1998* | mg/L N | ≤ 0,4 | < 0,01 | - | Da |
| Nitrati | SM 4500 - NO3 C | mg/L N | ≤ 11 | 0,525 | | Da |
| Nitriti*** | HRN EN 26777:1998* | mg/L N | ≤ 0,15 | < 0,002 | - | Da |
| Ukupni koliformi | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 22°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 36°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Enterokoki | HRN EN ISO 7899 - 2:2000 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Pseudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Sulfati | HACH 8051 | mg/L SO42- | ≤ 250 | 10,019 | | Da |

**-kraj Ispitnog izvještaja-**

## REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

**LIČKE VODE d.o.o. OIB: 90077579259**

53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Lokacija: Vodosprema Vrhovine, VRHOVINE

| **Odsjek** | Cijena |
|---|---|
| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja | 0,00 € |
| **SVEUKUPNO:** | **0,00 €** |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE**
**Odjel za zdravstvenu ekologiju**
**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453

Gospić, 25.9.2026.

# Analitičko izvješće br. V 3098/26

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

| | |
|---|---|
| Ur. broj: | V-650-26 |
| Naziv uzorka: | **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza)** |
| Vrsta uzorka: | VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU |
| Datum uzorkovanja: | 11.9.2026. 10:30 |
| Početak analize: | 11.9.2026. Završetak analize: 14.9.2026 |
| Lokacija: | Obiteljska kuća Bogdanović, Gornje Vrhovine 194, VRHOVINE |
| Vrsta analize: | Prema Pravilniku |

Uzorci su dostavljeni 11.9.2026. 14:00 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije
Uzorkovao: Jakov Starčević

## Izjava o sukladnosti:

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (***), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2:Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Odjel za zdravstvenu ekologiju, akreditirani je ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 1210.

Napomena 4:Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, Klasa:UP/I-325-07/25-03/10; Ur.broj:517-05-1-2-1-25-3 od 17.12.2025. godine.

Napomena 5: Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:
Jasmina Stilinović Totić, dip. ing

Dostaviti:
1. LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
2. Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| **Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv analize | Metoda | Mjerna jedinica | MDK | Rezultat | Mjerna nesigurnost | Ocjena sukladnosti |
| **3098. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Vrhovine (mala "A" analiza)** | | | | | | |
| Temperature vode | SM 2550 B | °C | ≤ 25 | 19,1 | | Da |
| Boja*** | SM 23rd Ed. 2017:2120 C* | mg/L Pt | ≤ 20 | < 2 | - | Da |
| Miris | SM 4500 C | opisno | Bez | bez | | Da |
| Okus | SM 2160 B | opisno | Bez | bez | | Da |
| pH*** | HRN ISO 10523:2012* | pH jedinica | 6,5 - 9,5 | 7,8 | ±1,4 | Da |
| Pri temperaturi od 23,6ºC | | | | | | |
| Električna vodljivost*** | HRN EN 27888:2008* | µS/cm pri 20°C | ≤ 2500 | 430 | ±10,32 | Da |
| Slobodni rezidualni klor | SM 4500 G | mg/L Cl2 | ≤ 0,5 | 0,05 | | Da |
| Mutnoća*** | HRN EN ISO 7027:2001* | °NTU | ≤ 4 | < 0,16 | - | Da |
| Utrošak KMnO4*** | HRN EN ISO 8467:2001* | mg/L O2 | ≤ 5 | < 0,28 | - | Da |
| Kloridi*** | HRN ISO 9297:1998* | mg/L Cl- | ≤ 250 | 5,67 | ±0,9072 | Da |
| Amonijak*** | HRN ISO 7150-1:1998* | mg/L N | ≤ 0,4 | < 0,01 | - | Da |
| Nitrati | SM 4500 - NO3 C | mg/L N | ≤ 11 | 0,517 | | Da |
| Nitriti*** | HRN EN 26777:1998* | mg/L N | ≤ 0,15 | < 0,002 | - | Da |
| Ukupni koliformi | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Escherichia coli | HRN EN ISO 9308-1:2014 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 22°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Broj kolonija 36°C | HRN EN ISO 6222:2000 | cfu $mL^{-1}$ | 0 - 100 | 0 | | Da |
| Enterokoki | HRN EN ISO 7899 - 2:2000 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |
| Pseudomonas aeruginosa | HRN EN ISO 16266:2008 | cfu/100mL | 0 | 0 | | Da |

**-kraj Ispitnog izvještaja-**

## REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Račun ispostaviti:

**LIČKE VODE d.o.o. OIB: 90077579259**

53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Lokacija: Obiteljska kuća Bogdanović, Gornje Vrhovine 194, VRHOVINE

| **Odsjek** | Cijena |
|---|---|
| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja | 0,00 € |
| **SVEUKUPNO:** | **0,00 €** |