

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENSKE ŽUPANIJE**

**Odjel za zdravstvenu ekologiju**

**Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja**  
53000 Gospić, Senjskih žrtava 17, Tel: 053/574-860, Fax: 053/574-453



Gospić, 25.8.2025.

**Analitičko izvješće br. V 2323/25**

Kupac: LIČKE VODE d.o.o.  
53000 GOSPIĆ, Bužimska 10

Ur. broj: V-535-25

Naziv uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju na području općine Lovinac (mala "A" analiza)**

Vrsta uzorka: Voda za ljudsku potrošnju nakon prerade i dezinfekcije

Datum uzorkovanja: 19.8.2025. 12:35

Početak analize: 19.8.2025. Završetak analize: 22.8.2025.

Lokacija: Dječji vrtić Mali medo, Ulica dr. Franje Tuđmana 15, LOVINAC

Vrsta analize: Prema Pravilniku

Uzorci su dostavljeni 19.8.2025. 14:30 od Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije

Uzorkovao: Jakov Starčević

**Izjava o sukladnosti:**

Analizirani uzorak vode za ljudsku potrošnju SUKLADAN je odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23), Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23) i Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23).

Napomena 1: Akreditirane metode su označene zvjezdicama (\*\*\*), dok su sve ostale metode van područja akreditacije.

Napomena 2: Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak.

Napomena 3: Odjel za zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije osposobljen je:

- Prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017; EN ISO/IEC 17025:2017) za ispitivanje i uzorkovanje voda. Uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju HRN ISO 5667-5:2011 (ISO 5667-5:2006). Akreditacija vrijedi u području opisanom u prilogu Potvrdi o akreditaciji broj 1210 od 08.01.2020. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju ministarstva poljoprivrede Klasa:UP/I-322-01/15-01/12; Ur. broj:525-10/1446-15-9 od 12.06.2015. godine.
- Ovlašteni laboratorij za ispitivanje vode prema Rješenju o ispunjenju posebnih uvjeta Ministarstva poljoprivrede, Uprave vodnog gospodarstva, Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-2 od 07.12.2015. godine. i Klasa:UP/I-325-07/15-02/14; Ur.broj:525-12/0988-15-4 od 14.12.2015. godine.
- Službeni laboratorij Ministarstva zdravlja za obavljanje analiza u svrhu provođenja monitoringa i drugih službenih kontrola vode za ljudsku potrošnju te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole Klasa:UP/I-541-02/13-03/08; UR.br.534-07-1-1-3/3-16-10 od 20.12.2016.

Voditelj Odjela:  
Jasmina Stilinović-Totić, dip. ing.



Dostaviti:

- LIČKE VODE d.o.o., 53000 GOSPIĆ, Bužimska 10
- Arhiva

## REZULTATI ISPITIVANJA

| Odsjek za ispitivanje voda i opća fizikalna i kemijska ispitivanja                   |                             |                      |           |          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|----------|--------------------|
| Naziv analize                                                                        | Metoda                      | Mjerna jedinica      | MDK       | Rezultat | Ocjena sukladnosti |
| <b>2323. Voda za ljudsku potrošnju na području općine Lovinac (mala "A" analiza)</b> |                             |                      |           |          |                    |
| Temperature vode                                                                     | SM 2550 B                   | °C                   | ≤ 25      | 20,4     | Da                 |
| Boja***                                                                              | SM 23rd Ed. 2017:2120 C*    | mg/L Pt              | ≤ 20      | 2        | Da                 |
| Miris                                                                                | SM 4500 C                   | opisno               | Bez       | bez      | Da                 |
| Okus                                                                                 | SM 2160 B                   | opisno               | Bez       | bez      | Da                 |
| pH***                                                                                | HRN ISO 10523:2012*         | pH jedinica          | 6,5 - 9,5 | 7,9      | Da                 |
| Pri temperaturi od 19,5°C                                                            |                             |                      |           |          |                    |
| Električna vodljivost***                                                             | HRN EN 27888:2008*          | μS/cm pri 20°C       | ≤ 2500    | 375      | Da                 |
| Slobodni rezidualni klor                                                             | SM 4500 G                   | mg/L Cl <sub>2</sub> | ≤ 0,5     | 0,17     | Da                 |
| Mutnoća***                                                                           | HRN EN ISO 7027:2001*       | °NTU                 | ≤ 4       | 0,44     | Da                 |
| Utrošak KMnO <sub>4</sub> ***                                                        | HRN EN ISO 8467:2001*       | mg/L O <sub>2</sub>  | ≤ 5       | < 0,28   | Da                 |
| Kloridi***                                                                           | HRN ISO 9297:1998*          | mg/L Cl <sup>-</sup> | ≤ 250     | 9,22     | Da                 |
| Amonijak***                                                                          | HRN ISO 7150-1:1998*        | mg/L N               | ≤ 0,4     | < 0,01   | Da                 |
| Nitrati                                                                              | SM 4500 - NO <sub>3</sub> C | mg/L N               | ≤ 11      | 0,455    | Da                 |
| Nitriti***                                                                           | HRN EN 26777:1998*          | mg/L N               | ≤ 0,15    | < 0,002  | Da                 |
| Ukupni koliformi                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        | Da                 |
| Escherichia coli                                                                     | HRN EN ISO 9308-1:2014      | cfu/100mL            | 0         | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 22°C                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Broj kolonija 36°C                                                                   | HRN EN ISO 6222:2000        | cfu mL <sup>-1</sup> | 0 - 100   | 0        | Da                 |
| Enterokoki                                                                           | HRN EN ISO 7899 -2:2000     | cfu/100mL            | 0         | 0        | Da                 |
| Pseudomonas aeruginosa                                                               | HRN EN ISO 16266:2008       | cfu/100mL            | 0         | 0        | Da                 |

-kraj Ispitnog izvještaja-