

|                                                                                   |                                                                       |                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Republika Hrvatska</b><br><b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b> |                             |   |
|                                                                                   | <b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b>                                |                             |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b>   |                             |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   | <b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b>                                |                             |                                                                                                                                                                         |
| <b>Tel: (01) 46 83 009</b>                                                        |                                                                       | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b> |                                                                                                                                                                         |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 29.09.2025.

|                            |                                                                                                                   |                        |                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 255500                                                                                                            | Oznaka uzorka:         | 5370/25                   |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2770/25, Izvorište Čujića Krčevina                                  |                        |                           |
| Vrsta uzorka:              | Voda na izvoru (sirova)                                                                                           |                        |                           |
| Naručitelj:                | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić  |                        |                           |
| Tip zahtjeva:              | Dopis                                                                                                             |                        |                           |
| Isporučitelj:              | Ličke vode d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić                                                                      |                        |                           |
| Uzorkovao/la:              | Naručitelj                                                                                                        | Lokacija:              | Izvorište Čujića Krčevina |
| Broj i datum narudžbenice: | 23.9.2025.                                                                                                        |                        |                           |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 23.09.2025. (09:25)                                                                                               | Datum/vrijeme dostave: | 24.09.2025. (09:00)       |
| Vrsta ispitivanja:         | prema zahtjevu za naručitelja/isporučitelja - Operativni monitoring vode za ljudsku potrošnju - Somatski kolifagi |                        |                           |
| Početak ispitivanja:       | 24.09.2025.                                                                                                       | Kraj ispitivanja:      | 26.09.2025.               |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju  
Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane F<sup>1</sup>.
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

| Odsjek za mikrobiologiju voda                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                   |             |               |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                     | 24.09.2025.                                                                      | Kraj ispitivanja: | 26.09.2025. |               |      |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                            | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2770/25, Izvorište Čujića Krčevina |                   |             |               |      |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                          | Metoda                                                                           | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
| Somatski kolifagi                                                                                                                                                                                                                        | HRN EN ISO 10705-2:2008                                                          | PFU/100 mL        | 0           | -             | 50   | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                   |             |               |      |                    |
| Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiološke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023). |                                                                                  |                   |             |               |      |                    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitičar  
Ljilja Škarica mag.sanit.ing.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Republika Hrvatska</b><br><b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b><br><b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b><br><b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b><br><b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b><br><b>Tel: (01) 46 83 009</b> |  |   |
|                                                                                  | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 29.09.2025.

|                            |                                                                                                                   |                        |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 255503                                                                                                            | Oznaka uzorka:         | 5371/25             |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2773/25, Izvor Plitvice                                             |                        |                     |
| Vrsta uzorka:              | Voda na izvoru (sirova)                                                                                           |                        |                     |
| Naručitelj:                | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić  |                        |                     |
| Tip zahtjeva:              | Dopis                                                                                                             |                        |                     |
| Isporučitelj:              | Ličke vode d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić                                                                      |                        |                     |
| Uzorkovao/la:              | Naručitelj                                                                                                        | Lokacija:              | Izvor Plitvice      |
| Broj i datum narudžbenice: | 23.9.2025.                                                                                                        |                        |                     |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 23.09.2025. (10:50)                                                                                               | Datum/vrijeme dostave: | 24.09.2025. (09:00) |
| Vrsta ispitivanja:         | prema zahtjevu za naručitelja/isporučitelja - Operativni monitoring vode za ljudsku potrošnju - Somatski kolifagi |                        |                     |
| Početak ispitivanja:       | 24.09.2025.                                                                                                       | Kraj ispitivanja:      | 26.09.2025.         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju  
Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku  , a fleksibilno akreditirane .
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.




| Odsjek za mikrobiologiju voda                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                 |                   |               |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                     | 24.09.2025.                                                           |                 | Kraj ispitivanja: | 26.09.2025.   |      |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                            | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2773/25, Izvor Plitvice |                 |                   |               |      |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                          | Metoda                                                                | Mjerna jedinica | Rezultat          | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
| Somatski kolifagi                                                                                                                                                                                                                        | ■ HRN EN ISO 10705-2:2008                                             | PFU/100 mL      | 0                 | -             | 50   | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                 |                   |               |      |                    |
| Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiološke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023). |                                                                       |                 |                   |               |      |                    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitičar  
Ljilja Škarica mag.sanit.ing.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Republika Hrvatska</b><br><b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b><br><b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b><br><b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b><br><b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b><br><b>Tel: (01) 46 83 009</b> |  |   |
|                                                                                   | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 29.09.2025.

|                            |                                                                                                                   |                        |                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 255504                                                                                                            | Oznaka uzorka:         | 5372/25                         |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2774/25, Jezero Kozjak, Plitvička jezera                            |                        |                                 |
| Vrsta uzorka:              | Voda na izvorištu (sirova)                                                                                        |                        |                                 |
| Naručitelj:                | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić  |                        |                                 |
| Tip zahtjeva:              | Dopis                                                                                                             |                        |                                 |
| Isporučitelj:              | Ličke vode d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić                                                                      |                        |                                 |
| Uzorkovao/la:              | Naručitelj                                                                                                        | Lokacija:              | Jezero Kozjak, Plitvička jezera |
| Broj i datum narudžbenice: | 23.9.2025.                                                                                                        |                        |                                 |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 23.09.2025. (11:30)                                                                                               | Datum/vrijeme dostave: | 24.09.2025. (09:00)             |
| Vrsta ispitivanja:         | prema zahtjevu za naručitelja/isporučitelja - Operativni monitoring vode za ljudsku potrošnju - Somatski kolifagi |                        |                                 |
| Početak ispitivanja:       | 24.09.2025.                                                                                                       | Kraj ispitivanja:      | 26.09.2025.                     |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglić, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju  
Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane F<sup>1</sup>.
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

| Odsjek za mikrobiologiju voda                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |                         |                   |             |               |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                     | 24.09.2025.                                                                            |                         | Kraj ispitivanja: | 26.09.2025. |               |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                            | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2774/25, Jezero Kozjak, Plitvička jezera |                         |                   |             |               |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                          | Metoda                                                                                 |                         | Mjerna jedinica   | Rezultat    | Mjerna nesig. | Ocjena ispravnosti |
| Somatski kolifagi                                                                                                                                                                                                                        | ■                                                                                      | HRN EN ISO 10705-2:2008 | PFU/100 mL        | 0           | -             | 50                 |
| DA                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                         |                   |             |               |                    |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                         |                   |             |               |                    |
| Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiološke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023). |                                                                                        |                         |                   |             |               |                    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitičar  
Ljilja Škarica mag.sanit.ing.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Republika Hrvatska</b><br><b>Hrvatski zavod za javno zdravstvo</b><br><b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b><br><b>Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu</b><br><b>Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb</b><br><b>Tel: (01) 46 83 009</b> |  |   |
|                                                                                  | <b>E-mail: vode@hzjz.hr</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                         |

## ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 29.09.2025.

|                            |                                                                                                                   |                        |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Broj ispitnog izvještaja:  | 255505                                                                                                            | Oznaka uzorka:         | 5373/25                             |
| Naziv uzorka:              | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2775/25, Izvorište Koreničko vrelo, Korenica                        |                        |                                     |
| Vrsta uzorka:              | Voda na izvorištu (sirova)                                                                                        |                        |                                     |
| Naručitelj:                | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju, Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić  |                        |                                     |
| Tip zahtjeva:              | Dopis                                                                                                             |                        |                                     |
| Isporučitelj:              | Ličke vode d.o.o., Bužimska 10, 53000 Gospić                                                                      |                        |                                     |
| Uzorkovao/la:              | Naručitelj                                                                                                        | Lokacija:              | Izvorište Koreničko vrelo, Korenica |
| Broj i datum narudžbenice: | 23.9.2025.                                                                                                        |                        |                                     |
| Datum/vrijeme uzorkovanja: | 23.09.2025. (12:10)                                                                                               | Datum/vrijeme dostave: | 24.09.2025. (09:00)                 |
| Vrsta ispitivanja:         | prema zahtjevu za naručitelja/isporučitelja - Operativni monitoring vode za ljudsku potrošnju - Somatski kolifagi |                        |                                     |
| Početak ispitivanja:       | 24.09.2025.                                                                                                       | Kraj ispitivanja:      | 26.09.2025.                         |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| KONAČNA OCJENA: | SUKLADNO |
|-----------------|----------|

Zamjenik Voditeljice Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti vode i vodoopskrbu  
dr.sc. Jurica Štiglic, univ.mag.ing.techn.aliment.

### Dostaviti:

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE, Odjel za zdravstvenu ekologiju  
Senjskih žrtava 2, 53000 Gospić

### Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane F<sup>®</sup>.
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

| Odsjek za mikrobiologiju voda                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                 |                   |               |      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|------|--------------------|
| Početak ispitivanja:                                                                                                                                                                                                                     | 24.09.2025.                                                                                |                 | Kraj ispitivanja: | 26.09.2025.   |      |                    |
| Naziv uzorka:                                                                                                                                                                                                                            | voda za ljudsku potrošnju (sirova), anal. br. 2775/25, Izvorište Koreničko vrelo, Korenica |                 |                   |               |      |                    |
| Naziv parametra                                                                                                                                                                                                                          | Metoda                                                                                     | Mjerna jedinica | Rezultat          | Mjerna nesig. | *MDK | Ocjena ispravnosti |
| Somatski kolfagi                                                                                                                                                                                                                         | ■ HRN EN ISO 10705-2:2008                                                                  | PFU/100 mL      | 0                 | -             | 50   | DA                 |
| IZJAVA O SUKLADNOSTI:                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                 |                   |               |      |                    |
| Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobiološke pokazatelje U SKLADU je s Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) i ispravku Pravilnika (NN 88/2023). |                                                                                            |                 |                   |               |      |                    |

\*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitičar  
Ljilja Škarica mag.sanit.ing.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -